

An
Stadtbauamt Lichtenfels
Marktplatz 5

96215 Lichtenfels

Protokoll zur Dichtigkeitsprüfung gem. DIN EN 1610

Bauherr:

Bauort:

Gemarkung: Fl.Nr.:

Bauvorhaben:

Planverfasser:

Baufirma:

BV.Nr.: Genehmigung vom:

Alle Rohrleitungen und Schächte wurden wasserdicht hergestellt:

Der Schmutzwasser-/ Mischwasser - Grundstücksanschluss, die übrigen Grundleitungen (außer Regenwasserkanal), sowie deren Kontrollschacht sind nach DIN EN 752, DIN EN 12 056 sowie Din 1986-100 einer Dichtigkeitsprüfung unterzogen worden.

Die Prüfung erfolgte entsprechend DIN EN 1610 mit 5m Wassersäule.

gem. LfW Bay. T4 Nr. 4.3-8 nach DIN 1986 T30 mit Wasservollfüllung bis Rohrscheitel

Vorfüllzeit: Std. Prüfdauer: Std. Wasserzugabe:l

Folgende Leistungen wurden geprüft:

Revisionsöffnung nach Haus Ergebnis: dicht/undicht

Revisionsöffnung nach Hauptkanal Ergebnis: dicht/undicht

Die Dichtigkeit wird bestätigt:

.....
Ort, Datum

.....
Unterschrift Baufirma